

Mode d'emploi

SYN 161 h
SUL 181 h






theben



F INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Règlements de sécurité: Le branchement et le montage d'appareils électriques ne peuvent être effectués que par des électriciens qualifiés. Toute modification ou intervention faite sur l'appareil provoque l'annulation de la garantie. Les prescriptions nationales et les prescriptions concernant la sécurité dans votre pays sont à respecter.





Synchron
230 V / 50 Hz
Quartz * R = 3d (72h) LiMh
230 V / 45 – 60 Hz




* A la mise sous tension, le mouvement à quartz démarre de lui-même au bout de quelques minutes. La réserve de marche pleine sera abtenue après 3 jours de branchement sur le secteur.



24 h Programm




manual



(F) Commande manuelle Marche/Arrêt (Commande d'anticipation)

A l'aide d'un tournevis tourner la commande manuelle ❶ dans le sens de la flèche. MARCHE = ou ARRÊT = . L'instruction suivante, contraire au programme en cours, met a fin l'anticipation. Le programme reprend son cycle normal.

permanent ON / OFF



(F) Commande permanente Marche/Arrêt

Commutateur ❷ en position »perm« = Etat de contact permanent. Tourner ensuite la commande manuelle ❶ dans le sens de la flèche pour sélectionner l'état du contact permanent désiré MARCHE ou ARRÊT. Commutateur ❷ en position »Auto« = Automatique. Le cycle automatique se rétablit dans la position du contact de l'état permanent. Utilisez la commande manuelle ❶ pour modifier l'état du contact MARCHE ou ARRÊT.

EMV / CEM / EMC / ETY

(F) Les interrupteurs horaires sont conformes aux directives européennes 73/23/CEE (directives basse tension) et 89/336/CEE (directives CEM). S'il font partie d'une installation comportant d'autres appareils, il faut veiller à ce que l'ensemble de l'installation ne génère aucune perturbation électromagnétique.

Service

(D) Theben AG
Postfach 56, D-72394 Haigerloch
Telefon (0 74 74) 692-0, Telefax: (0 74 74) 692 150
Kundendienst
Telefon (0 74 74) 692-177, Telefax (0 74 74) 692-207 www.theben.de

(F) THEBEN SARL.
Zone Industrielle des Vignes,
32 - 38, Rue Bernard,
93012 Bobigny cédex,
Tel. 01/49159700, Fax 01/48445761

(B) TEMPOLEC SA.
49, Route de Biesme,
6530 Thuin,
Tél. 071/590039
Fax 071/590161